

**AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS**  
az ÉTV Kft. 262/2013. számú igazgatói utasítása 3. pontja alapján

**1. Ajánlatkérő:**

Érd és Térsége Víziközmű Kft. (rövidített alkalmazásban: ÉTV Kft.)

2030 Érd Fehérvári út 63/b-c.

Tel: +36/23/521-773

Fax: +36/23/521-774

Képviselőre jogosult: Lanku Ildikó ügyvezető igazgató

Kapcsolattartók: Horváth Attila beruházási főmérnök és Jónás József műszaki szolgáltatási igazgató

E-mail: [horvath.attila@erdivizmuvek.hu](mailto:horvath.attila@erdivizmuvek.hu)

[jonas.jozsef@erdivizmuvek.hu](mailto:jonas.jozsef@erdivizmuvek.hu)

**2. A dokumentáció és a kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei:**

Ajánlatkérő nem készít dokumentációt, mivel minden szükséges információt tartalmaz a jelen felhívás. Ajánlatkérő jelen felhívást és mellékleteit elektronikus levélben juttatja el az ajánlattételre felhívott szervezetekhez.

**A beszerzés tárgya és mennyisége:**

„Szállítási keretszerződés az ÉTV Kft. által 2014. évben felhasználandó ivóvíz hálózati felújító és építő szerelvények, anyagok szállítására és egyes szerelvények, anyagok helyi konszignációs raktárban történő folyamatos biztosítására.”

A felújító és építő szerelvények, anyagok paramétereinek felsorolását a melléklet táblázat (1. sz. melléklet) tartalmazza, amelyben mennyiségekkel fel van tüntetve, hogy mely idomok, anyagok biztosítása szükséges konszignációs raktárban.

Az Ajánlatkérő a szállítási keretszerződés megkötésével nem tudja garantálni, hogy a tárgyi beszerzési eljárás 1. sz. mellékletében felsorolt termékeket teljes körűen fel fogja használni (azaz megvásárolja) a szerződés időtartama alatt, ugyanis a felhasználás részben előre nem tervezhető eseményektől függ, a megadott mennyiségek az előző évek tapasztalati mennyiségei. Ugyanakkor adott esetben jogosult egy-egy termékből a megadott mennyiségnél többet is lehívni szükség esetén.

Az ajánlattételi felhívás 2. sz. mellékletében a Golyóscsapok, gömbcsapok műszaki követelményei közül az Ajánlatkérő által preferált minőségi jellemzők vannak felsorolva.

Az ajánlattételi felhívás 3. sz. mellékletében a Tolózárak műszaki követelményei közül az Ajánlatkérő által preferált minőségi jellemzők vannak felsorolva.

**3. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a beszerzési eljárást lefolytatják:**

Szállítási keretszerződés

**4. A szerződés időtartama vagy a teljesítési feltételek, határidők:**

A szerződés időtartama 1 év (12 hónap) a szerződés hatályba lépésétől számítottan.

**5. A teljesítés helye:**

A konszignációs raktárnak az ÉTV Kft. telephelyétől (Érd, Fehérvári u. 63/b-c.) maximum 20 km-es körzetében kell elhelyezkednie. Az Ajánlatkérő lehetőséget biztosít a telephelyén történő konszignációs raktár kialakítására is.

A nem konszignációs raktárban biztosítandó idomok, anyagok tekintetében az Ajánlatkérő maga intézi a Szállító telephelyéről az elszállítást.

**6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:**

Ajánlatkérő a számlát átutalással fizeti meg, melynek határideje a számla átvételétől számított 15 nap. Tényleges felhasználás esetén biztosított a havi rész-számlázás lehetősége.

A szerződés pénzneme: magyar forint (HUF).

Az ajánlatban az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a megajánlott termékárakat a szerződés 12 hónapja alatt végig tartja, vagy az Euro árfolyamváltozásához köti. Ez utóbbi esetben a bázis árfolyam az ajánlattételi határidő napján az MNB deviza középárfolyama szerinti Ft/EUR árfolyam. A megajánlott termékár listát legfeljebb 3 havonta változtatják meg a szerződő felek, amennyiben az árfolyam változása eléri a +/- 3 %-ot. A változtatás esetében az új árfolyam lesz a bázis. Az árfolyam változás megállapításának módja: a három hónapos dekád hónapjainak 5., 10. és 15. banki napjain közzétett MNB deviza középárfolyamok átlaga (összesen 9 adat átlaga) milyen %-os arányban tér el a bázis árfolyamtól.

**7. Annak meghatározása, hogy az Ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a részajánlat tételi lehetőség vagy annak kizárása:**

Ajánlattevő tehet többváltozatú vagy alternatív ajánlatot egy-egy javító idom, anyag tekintetében megjelölve a különböző minőséget, típust, márkát. Amennyiben az Ajánlatkérő keretszerződést köt az Ajánlattevővel, úgy az egyedi megrendelések, lehívások alkalmával dönti el, hogy mely területre vagy munkához melyik minőségű, típusú, márkájú idomot, anyagot célszerű megrendelnie, beépítenie.

A beszerzési eljárásban a részajánlat tételi lehetőség is biztosított, azaz nem kötelező minden egyes felsorolt tételre ajánlatot tenni, amennyiben egy Ajánlattevő az adott idomot, anyagot nem forgalmazza.

#### **8. Az ajánlatok értékelési szempontja:**

Ajánlatkérő elsősorban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (ajánlati ár) szempontja alapján értékeli az ajánlatokat, illetve az ajánlatok és alternatív ajánlatok közül a hosszabb távon gazdaságosabban üzemeltethető, korszerűbb vagy jobb minőségű idomokat, anyagokat megajánló Ajánlattevővel is köthet az Ajánlatkérő keretszerződést akkor is, ha annak ajánlati ára nem a legalacsonyabb az egyes szerelvényekre, anyagokra nézve, mivel funkcionálisan azonos termékek között minőségi különbségek lehetnek.

Az Ajánlatkérő több Ajánlattevővel is köthet szállítási keretszerződést jelen beszerzési eljárás eredményeképpen. Ebben az esetben Ajánlatkérő az eddigi üzemeltetési tapasztalataira hivatkozva fenntartja a jogot annak megítélésére, hogy egyes megajánlott idomok, anyagok közül melyiket minősíti - indokolt módon, - hosszabb távon gazdaságosabbnak, illetve az adott területre alkalmasabbnak egy-egy, a keretszerződés hatálya alá eső megrendelésénél/lehívásnál.

#### **9. Alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:**

##### **9.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság**

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P/1 Az Ajánlattevőnek saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával. Be kell nyújtani a 2012., 2011. és 2010. üzleti évek beszámolóit. Amennyiben az Ajánlattevő később alakult, akkor a rendelkezésére álló beszámolókat kell benyújtani.

P/2. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem áll felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt, valamint be kell nyújtania a 30 napnál nem régebbi cégkivonatát.

Az alkalmasság minimum követelményei:

P/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évben (2012, 2011, 2010) a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója egynél több évben negatív volt.

P/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt áll.

### **10.1. Műszaki-szakmai alkalmasság**

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M/1. Az Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti szállításait kell bemutatni.

M/2. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a 201/2001. (X.25). Korm. rendelet szerinti bejelentési kötelezettségének eleget tett, és xxxx számon nyilvántartott az OTH nyilvántartásában a megajánlott termékei tekintetében.

Az alkalmasság minimum követelményei:

M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben nem rendelkezik összesen a beszerzés tárgya szerinti befejezett, az általa megajánlott termék kategóriák számosságát elérő vagy meghaladó szállítási referenciával.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 8. §-a szerinti bejelentési kötelezettségének nem tett eleget és a megajánlott termékei tekintetében nincs az OTH nyilvántartásában.

### **11. Ajánlattételi határidő:**

2014. 04. 10. 10,00 óra

### **12. Az ajánlat benyújtásának címe:**

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

2030 Érd, Mecset utcai Vízműtelep, I. emelet, beruházási csoport irodája

### **13. Az ajánlat nyelve:**

Magyar.

**14. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:**

Az ajánlatok felbontásának helye:

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

2030 Érd, Mecset utcai Vízműtelep, I. emelet, beruházási csoport irodája

Az ajánlatok felbontásának ideje:

2014. 04. 10. 10,00 óra

Az ajánlatok felbontásán csak az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

**15. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:**

Az ajánlati kötöttség a bontástól számított 60 nap.

**16. Főbb szerződéses feltételek:**

16.1. A szerződés időtartama: 12 hónapos határozott idejű szállítási keretszerződés

16.2. Az Ajánlatkérő a szállítási keretszerződés megkötésével nem tudja garantálni, hogy a tárgyi beszerzési eljárás 1. sz. mellékletében felsorolt termékeket teljes körűen fel fogja használni a szerződés időtartama alatt, ugyanis a felhasználás részben előre nem tervezhető eseményektől függ. Ugyanakkor adott esetben jogosult egy-egy termékből a megadott mennyiségnél többet is lehívni szükség esetén.

16.3. Az Ajánlatkérő az egyedi megrendelések, lehívások alkalmával dönti el, hogy mely területre vagy munkához melyik minőségű, típusú, márkájú idomot, anyagot indokolt illetve célszerű megrendelnie, beépítenie. Ajánlatkérő jogosult a tapasztalatai szerint eldönteni, hogy adott esetben mely minőségű terméket hívja le az eltérő beszerzési áru, de funkcionálisan egyező termékek közül. A termék kiválasztásánál a műszaki jellemzők mellett adott esetben pl. a geometriai méretek, csavarlyuk kiosztások, stb. is döntő lehet.

16.4. Szállítási határidő: egy-egy megrendeléstől/lehívástól számított 15. naptári nap

16.5. Konzignációs raktár első feltöltése: a szerződés hatályba lépésétől számított 20. naptári napig. Az Ajánlatkérő az első feltöltés mennyiségeit az 1. sz. melléklet termék lista táblázatában adja.

16.6. A Szállító gondoskodik a szállításhoz szükséges megfelelő csomagolásról a sérülések megakadályozása végett.

16.7. Termékmegjelölés: a Szállító köteles gondoskodni arról, hogy minden termék maradandó megjelöléssel legyen ellátva (gyártó jel, típus, sorozatjel).

16.8. Mennyiségi és minőségi átvételkor a Szállítónak át kell adni a termék minőség tanúsításáról szóló okmányokat.

16.9. Hibás vagy késedelmes teljesítésből előálló szállítási határidő túllépés esetén a Megrendelő kötbér érvényesítésére jogot formál.

A kötbér mértéke: - 1-től 20 napig napi 0,5%, maximum 10 %,  
 - 21-től 30 napig 10 % + napi 1 %, maximum 20 %.  
 - a szállítási határidőt követő első 3 naptári nap kötbérmentes türelmi idő, ezen túl viszont a szállítási határidőtől kell számítani a kötbért,  
 - a 30. nap után meghíúsulás áll be, ami magával vonhatja a Megrendelő részéről a szerződés felmondását részben vagy egészben, illetve jogosult más szállítótól az adott termék, termékek kiváltását lehetővé tevő terméket beszerezni, de ha ezt csak magasabb áron tudja megtenni, a Megrendelő a többletköltségét kártérítési jogcímen a Szállító felé érvényesítheti a kötbérigény követelése mellett.

16.10. Amennyiben a Szállító a Megrendelő telephelyén létesít konszignációs raktárt, az áru megőrzéséért és tárolásáért a Megrendelő a felelős, a tárolásért bérleti díjat nem kér.

16.11. Amennyiben a Szállító más telephelyen biztosít konszignációs raktárt, úgy a nap 24 órájában biztosítania kell, hogy az eseti anyagigény írásban (fax, e-mail) vagy telefonon történő bejelentésétől számított 1 órán belül az adott terméket a Megrendelő átvehesse.

16.12. A Szállító által biztosított konszignációs készlet mindaddig a Szállító tulajdonát képezi, amíg a vételárat a Megrendelő ki nem egyenlítette.

16.13. Amennyiben a Szállító a Megrendelő telephelyén biztosít konszignációs raktárt, úgy minden hónap 8.-ig lejelenti az előző havi felhasználást.

16.14. Megrendelő jogosult a Szállító súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozattal, az abban megjelölt felmondási idő közbeiktatásával – a szerződést felmondani. Szállító szempontjából erre szolgáló oknak minősül, ha a Szállító a megrendelések/lehívások kapcsán legalább 4 alkalommal késedelmesen teljesít, vagy legalább 2 alkalommal hibásan teljesít, vagy legalább egy alkalommal a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja.

16.15. A termék minőségére vonatkozó előírás: I. osztályú minőség, a magyar és nemzetközi szabványoknak történő teljes körű megfelelés figyelemmel az ivóvíz hálózatba beépíthető termékek illetve szervezetek tanúsításával kapcsolatos előírásokat is.

## **17. Közös ajánlattétel:**

Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek

Ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. Közös ajánlattétel esetén legalább az Ajánlattevők egyikének meg kell felelni a 10. pont alatti alkalmassági feltételeknek.

Közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevői nyilatkozaton szerepelnie kell mindegyik közös Ajánlattevőnek és ezen nyilatkozatokat mindegyik közös Ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös Ajánlattevők megállapodását, mely tartalmazza

- közös Ajánlattevőknek az ajánlatban vállalt feladat- és hatásköreit, a feladatok megosztását
- a közös Ajánlattevők képviselőjét, akit felhatalmaznak, hogy az eljárás során a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az Ajánlatkérővel szemben a tárgyi beszerzési eljárásban, az Ajánlatkérő által az Ajánlattevő, illetve az Ajánlattevő által az Ajánlatkérő felé megteendő ill. megtehető jognyilatkozatok tekintetében,
- a közös Ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését,
- az ajánlat aláírásának módjának ismertetését,
- valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy a beszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

#### **18. Hiánypótlás és felvilágosítás kérés az Ajánlattevőktől:**

Ajánlatkérő hiánypótlást biztosít. A nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a szerződés megkötéséig kell pótolni.

#### **19. EGYÉB információk:**

- 19.1. Ajánlattevő csatolja ajánlatához a kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
- 19.2. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely tartalmazza az Ajánlattevő adatait, valamint a kért ellenszolgáltatást.
- 19.3. Kiegészítő tájékoztatást írásban lehet kérni, az Ajánlatkérő nevében eljáró részére, a 2. pontban megadott e-mail címekre vagy faxszámra küldött levélben, legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző negyedik nap 10,00 óráig. A kiegészítő tájékoztatást az Ajánlatkérő minden Ajánlattevő részére megküldi legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző második nap 10,00 óráig.

- 19.4. Tekintettel arra, hogy az eljárás nyelve magyar, minden nem magyar nyelven benyújtott dokumentum esetében magyar fordítást is be kell csatolni. Ajánlatkérő elfogadja az Ajánlattevő általi felelős fordítást is.
- 19.5. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek az Ajánlattevőt terhelik, ezzel kapcsolatosan Ajánlatkérő költségtérítést nem fizet.
- 19.6. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, összefűzve, zárt csomagolásban, 1 eredeti és 1 - az eredetiről készült - másolati példányban kell benyújtani, feltüntetve, hogy melyik az eredeti és melyik a másolat. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány a mérvadó. Az 1. sz. melléklet kitöltött változatát digitálisan is be kell nyújtani.
- A csomagoláson fel kell tüntetni: *„AJÁNLAT - Szállítási keretszerződés az ÉTV Kft. által 2014. évben felhasználandó ivóvíz hálózati felújító és építő szerelvények, anyagok szállítására és egyes szerelvények, anyagok helyi konzignációs raktárban történő folyamatos biztosítására – Nem bontható fel a bontási eljárásig 2014. 04. 10-én 10,00 óráig”*
- Az ajánlatot oldalszámozni szükséges, (csak az adatot, szöveget tartalmazó oldalakat kell számozni, az üreseket nem kell), az oldalszámozás eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen.
- Az ajánlatok postai feladás vagy futárszolgálat igénybe vételével történő benyújtása esetén fennálló kockázatokat (az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, felbontása, a kézbesítés elkészsége stb.) az Ajánlattevő viseli.
- Az Ajánlatkérő az ajánlat átvételét megtagadja, ha az azt tartalmazó boríték sérült vagy nyitott.
- Amennyiben az ajánlati csomag az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett, úgy Ajánlatkérő az Ajánlattevő személyének megállapítása céljából felbonthatja, amelyről jegyzőkönyvet vesz fel.
- 19.7. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke:  
Az ajánlatok összeállításának és elbírálásának egyszerűbbé tétele érdekében Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat összeállítása az alábbiakban meghatározott tartalmi sorrend szerint történjen (mellékletként mintákat biztosít).
- 1. Fedlap:** tartalmazza az Ajánlattevő (közös Ajánlattevők) megnevezését, a beszerzési eljárás tárgyát, valamint az eredeti és a másolati példány megjelölést, dátumot.



2. **Felolvasólap:** a minta szerinti tartalommal, cégszerűen aláírva, eredeti példányban. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek cégszerűen alá kell írnia!
3. **Közös Ajánlattevők megállapodása:** kizárólag közös ajánlattétel esetén kell csatolni eredeti vagy hiteles másolati példányát. Ezt a közös ajánlattételben résztvevő minden szervezeteknek, tagnak cégszerűen alá kell írnia!
4. **Ajánlattevői nyilatkozat a beszerzési eljárás feltételeinek elfogadásáról,** cégszerűen aláírva a minta szerinti tartalommal.

***Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása:***

5. **Ajánlattevő elmúlt három gazdálkodási évének számviteli jogszabályok szerinti beszámolója**
6. **Ajánlattevői nyilatkozat, hogy nem áll felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt,** a minta szerinti tartalommal, cégszerűen aláírva
7. **Ajánlattevő 30 napnál nem régebbi cégkivonata**

***Műszaki-szakmai alkalmasság igazolása:***

8. **Ajánlattevői nyilatkozat referenciákról,** a minta szerinti tartalommal, cégszerűen aláírva
9. **Ajánlattevő nyilatkozata a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 8. §-a tekintetében**

19.8. Ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták:

**FEDLAP**

*Ajánlattevő (közös Ajánlattevők) megnevezése*

**AJÁNLAT**

**„Szállítási keretszerződés az ÉTV Kft. által 2014. évben felhasználandó ivóvíz hálózati felújító és építő szerelvények, anyagok szállítására és egyes szerelvények, anyagok helyi konszignációs raktárban történő folyamatos biztosítására”**

**2014. ....**

**EREDETI/MÁSOLATI PÉLDÁNY**

**FELOLVASÓLAP**

**a „Szállítási keretszerződés az ÉTV Kft. által 2014. évben felhasználandó ivóvíz hálózati felújító és építő szerelvények, anyagok szállítására és egyes szerelvények, anyagok helyi konszignációs raktárban történő folyamatos biztosítására” tárgyú beszerzési eljárásban**

Ajánlattevő neve:	
Ajánlattevő székhelye:	
Ajánlattevő cégjegyzékszám:	
Ajánlattevő adószám:	
Kapcsolattartó neve: telefonszáma: fax száma: e-mail címe:	

Közös ajánlattétel esetén	
Képviselő neve: telefonszáma: fax száma: e-mail címe:	

A konszignációs raktár tervezett helye (címe): .....

A megadott termékárak: a szerződés 12 hónapja alatt érvényesek / az MNB Ft/EUR deviza középárfolyamához kötöttek.\*

Az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott anyaglista beárazva:

kelt:.....2014.....

.....

\*egyik változat választandó.

*cégszerű aláírás*

**NYILATKOZAT**  
**a beszerzési eljárás feltételeinek elfogadásáról**

Alulírott.....(név), mint a(z)..... (cégnév)  
.....(székhely) ajánlattevő cégjegyzésre és nyilatkozattételre  
jogosult képviselője a „*Szállítási keretszerződés az ÉTV Kft. által 2014. évben  
felhasználható ivóvíz hálózati felújító és építő szerelvények, anyagok szállítására és egyes  
szerelvények, anyagok helyi konzignációs raktárban történő folyamatos biztosítására*”  
tárgyú beszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az Ajánlattételi felhívásban és az  
esetleges kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket és előírásokat áttekintettük,  
megértettük és azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Az eljárásban való nyertességünk esetén vállaljuk a szerződés megkötését és teljesítését,  
az ajánlatunkban, a felolvasólapon megadott ellenszolgáltatásért, a beszerzési eljárás  
során kialakított feltételek szerint.

kelt:.....2014.....

.....  
*cégszerű aláírás*

**NYILATKOZAT**  
**felszámolás, végelszámolás és csődeljárás vonatkozásában**

Alulírott.....(név), mint a(z)..... (cégnév)  
.....(székhely) ajánlattevő cégjegyzésre és nyilatkozattételre  
jogosult képviselője a „*Szállítási keretszerződés az ÉTV Kft. által 2014. évben  
felhasználható ivóvíz hálózati felújító és építő szerelvények, anyagok szállítására és egyes  
szerelvények, anyagok helyi konszignációs raktárban történő folyamatos biztosítására*”  
tárgyú beszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy társaságunk nem áll felszámolás,  
végelszámolás vagy csődeljárás alatt.

kelt:.....2014.....

.....  
*cégszerű aláírás*

**NYILATKOZAT  
referenciákról**

Alulírott.....(név), mint a(z)..... (cégnév)  
.....(székhely) ajánlattevő cégjegyzésre és nyilatkozattételre  
jogosult képviselője a „*Szállítási keretszerződés az ÉTV Kft. által 2014. évben  
felhasználható ivóvíz hálózati felújító és építő szerelvények, anyagok szállítására és egyes  
szerelvények, anyagok helyi konszignációs raktárban történő folyamatos biztosítására*”  
tárgyú beszerzési eljárásban, az ajánlattételi felhívás M/1. pontja alapján nyilatkozom,  
hogy az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben  
társaságunk legjelentősebb, a beszerzés tárgyával egyező szállításai az alábbiak voltak:

szállítások teljesítésének időpontja (év, hó) (-tól-ig)	szerződés, szállítás tárgya, (termék kategória)	a szerződést kötő másik fél, megrendelő megnevezése, címe	szállított termékkategória számossága (db, m, stb.)

kelt:.....2014.....

.....  
*cégszerű aláírás*

## 1. sz. melléklet

Ivóvíz/csatorna hálózati építő, felújító, anyagok 2014. évi beszerzése - ÉTV Kft.

sorsz.	Szállító cikkszama (Szállító írja be)	megnevezés	dimenzió	nyomásfokozat (minimum)	gyártmány, típus (Szállító írja be)	várható 12 havi mennyiség (db); (Fm)	minimális konszignációs készlet (db)	nettó egységár az ajánlattételi határidő napján (Ft/db) (Ft/Fm) (Szállító írja be)	nettó összár (várható 12 havi mennyiség*nettó egységár) (Szállító írja be)
--------	---------------------------------------	------------	----------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--

**Tolózárok ( gumi ékzárású öntöttvas, epoxi bevonattal)**

1		TOLOZAR Állítható beépítésű hosszúságú	DN 200	10 Bar		2	0		0
2		TOLOZAR DN040 ROVID**	DN 40	10 Bar		1	0		0
3		TOLOZAR DN050 ROVID**	DN 50	10 Bar		3	2		0
4		TOLOZAR DN080 ROVID**	DN 80	10 Bar		71	8		0
5		TOLOZAR DN100 ROVID**	DN 100	10 Bar		99	8		0
6		TOLOZAR DN150 ROVID**	DN 150	10 Bar		13	2		0
7		TOLOZAR DN200 ROVID**	DN 200	10 Bar		4	1		0
<b>Összesen</b>									<b>0</b>

**univerzális Csőbéklyók**

8		CSOBEKLYO AC**	100x3/4"	10 Bar		82	10		0
9		CSOBEKLYO PVC**	100x3/4"	10 Bar		118	10		0
10		CSOBEKLYO PVC**	100x5/4"	10 Bar		4	0		0
11		CSOBEKLYO AC**	125X3/4"	10 Bar		3	0		0
12		CSOBEKLYO AC**	150x3/4"	10 Bar		10	0		0

13		CSOBEKLYO PVC**	150X3/4"	10 Bar		22	0		0	
14		CSOBEKLYO AC**	150x5/4"	10 Bar		2	0		0	
15		CSOBEKLYO AC**	200x3/4"	10 Bar		10	0		0	
16		CSOBEKLYO PVC**	200x3/4"	10 Bar		5	0		0	
17		CSOBEKLYO UNIVERZÁLIS**	200x5/4"	10 Bar		4	0		0	
18		CSOBEKLYO AC**	250/1"	10 Bar		9	0		0	
19		CSOBEKLYO PVC**	250x3/4"	10 Bar		2	0		0	
20		CSOBEKLYO PVC**	250x5/4"	10 Bar		1	0		0	
21		CSOBEKLYO PVC**	250x6/4"	10 Bar		2	0		0	
22		CSOBEKLYO UNIVERZÁLIS**	300/1"	10 Bar		2	0		0	
23		CSOBEKLYO AC	300/3/4"	10 Bar		1	0		0	
24		CSOBEKLYO UNIVERZÁLIS**	300x2"	10 Bar		1	0		0	
25		CSOBEKLYO UNIVERZÁLIS**	300x3/4"	10 Bar		4	0		0	
26		CSOBEKLYO AC**	80/1"	10 Bar		3	0		0	
27		CSOBEKLYO PVC	80/1"	10 Bar		3	0		0	
28		CSOBEKLYO PVC**	80x3/4"	10 Bar		36	10		0	
29		CSOBEKLYO AC**	80x3/4"	10 Bar		91	10		0	
							<b>Összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**Beépítési készletek tolózárhoz:**

30		BEEP. KESZL. TOLOZ. DN80/1250MM	92	10 Bar		111	20		0	
31		BEEP.KESZL.TOLOZ. DN100/1,25M	135	10 Bar		135	20		0	
							<b>Összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**Golyóscsapok ( kovácsolt, zárványmentes nikkel bevonatú sárgaréz )**

32		GOLYOSCSAP 1" HOLL-PE**	1" HOLL-PE**	10 Bar		30	8		0
33		GOLYOSCSAP 1" KM-PE**	1" KM-PE**	10 Bar		20	8		0
34		GOLYOSCSAP 3/4" HOLL-PE**	3/4" HOLL-PE**	10 Bar		847	50		0



35		GOLYOSCSAP 3/4" KM-HOLL**	3/4" KM-HOLL**	10 Bar		100	50		0
36		GOLYOSCSAP 3/4" KM-PE**	3/4" KM-PE**	10 Bar		402	50		0
37		GOLYOSCSAP 3/4" HOLL-PE SAROK**	3/4" HOLL-PE SAROK**	10 Bar		239	50		0
<b>Összesen</b>									<b>0</b>

**KPE csövek PE  
100**

38		KPE VIZCSO 25	DN 25	10 Bar		4055	0		0
39		KPE VIZCSO 32	DN 32	10 Bar		327	0		0
40		KPE VIZCSO 90	DN 90	10 Bar		399	0		0
41		KPE VIZCSO 110	DN 110	10 Bar		3185	0		0
42		KPE VIZCSO 160	DN 160	10 Bar		187	0		0
<b>Összesen</b>									<b>0</b>

**KGEA csövek SN 8 Tömör, anyagában homogén**

45		KG PVC cső 5 fm DN 150	150			300	0		0
46		KG PVC cső 5 fm DN 200	200			300	0		0
<b>Összesen</b>									<b>0</b>

**Tűzcsapok ( Szennyező anyagok bekerülése után is a tűzcsapnak működőképesnek kell lennie .  
Nagy áteresztő képességű legyen. )**

47		TUZCSAP FF. DN100/1250 PN16**	DN100/1250	16 Bar		63	8		0
48		TUZCSAP FF. DN80/1250 PN16**	DN80/1250	16 Bar		30	12		0
<b>Összesen</b>									<b>0</b>

**Elektrofittings anyagok ( kizárólag nyitott fűtőszálas idomokat fogadunk el ajánlatnak)**

49		EF. UTK.NELK.KARM. DN110**	DN 110	10 Bar		618	24		0
50		EF. T-IDOM DN110**	DN 110	10 Bar		53	5		0
51		EF. UTK.NELK.KARM. DN 90**	DN 90	10 Bar		109	24		0
52		EF. NYOMAS ALATTI MEGF. DN 110/32	DN 110/32	10 Bar		170	20		0
53		EF. HEGTOLDAT DN110**	DN 110	10 Bar		189	20		0
54		Lazakarima DN110	DN 110	10 Bar		189	20		0
								<b><u>Összesen</u></b>	<b><u>0</u></b>

## 2. sz.melléklet

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

**A Golyóscsapok értékelésénél az alább felsorolt műszaki jellemzőkkel rendelkező minőségi termékeket preferálja az Ajánlatkérő:**

A golyóscsap, gömbcsap gyártóművi üzemi nyomása minél nagyobb legyen (pl. 50 bar), ugyanis ez garantálja azt a mechanikai szilárdságot, ami túlkócozás, túlhúzás, rálépés esetén is megfelelő biztonságot ad az aknában.

- **PN 25-50 gyártóművi nyomásosztály**
- **Vastag falú „nehéz golyóscsap”**
- **Nagyszilárdságú, zárt házas**
- **Gyártástechnológia: süllyesztékes kovácsolás (800 C fok), garantált zárványmentesség**
- **Teljes áteresztés**
- **Csereszabotosság a hazai golyóscsapokkal**
- **Funkciók(elzárás, fagytalánítás, visszacsapósítás, KPE tok, hollandi) integrálása egy zárt házban**
- **Fogantyúk felületkezelése „Niploy” bevonattal**
- **PE KPE csövekhez kifejlesztett acetálgyanta anyagú húzásbiztosító gyűrű**
- **Nikkelezett sárgaréz test**

A KPE csövekre szerelhető gömbcsapok húzásbiztosító gyűrűjének paraméterei:

- húzásbiztosító gyűrű széles felületen, speciális fogazattal teremti meg a Acetálgyanta anyagú- a PE, KPE csövekhez kifejlesztve.
- A húzásbiztosítást.
- Üzembiztos, szilárd kötést biztosít, anélkül, hogy a csövet károsítaná, vagy eltörné ( polimerizáció)

## 3. sz. melléklet

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

**A Tolózárak értékelésénél az alább felsorolt műszaki jellemzőkkel rendelkező minőségi termékeket preferálja az Ajánlatkérő:**

Felhasználási terület: ivóvíz (antibakteriális gumibevonat az éken)  
szennyvíz (agresszív közeg-álló anyagokból a közeggel érintkező helyeken)

Követelmények: Gumiékszárás, (MSZ) EN 1171 (DIN 3352 – 4A)  
szerint

Magyar cím: Ipari csőszerelvények.  
Öntöttvas tolózárak

Nem emelkedő orsó kiképzés,

Az orsótömítő 'O' gyűrűk nyitott állapotban nyomás alatt cserélhetőek.

Laza anyás ékfelfüggesztés.

Mérettartomány: rövid tolózár DN 50-600; nem szűkített testtel  
hosszú tolózár DN 50-600; nem szűkített testtel  
(MSZ) EN 558-1 (14 és 15-ös beép. Hossz) (DIN 3202, F4, F5 beép. hossz)  
Magyar cím: Ipari csőszerelvények. Fémszerelvények építési hosszúsága karimás csővezetékrendszerekbe való beépítésre. 1. rész: PN-jelölésű szerelvények

Karimás csatlakozás: (MSZ) EN 1092-2:2000 szerint  
Karimák és kötéseik. Kör alakú, PN-jelölésű karimák csővezetékhez, csővezetéki szerelvényekhez, csőidomokhoz és tartozékokhoz. 2. rész: Öntöttvas karimák

Üzemi tartomány: 10, 16, opció: 25 bar.

Tesztelés: (MSZ) EN 12266 (DIN 3230 4. rész)  
konstrukciós nyomáspróba: NNY x 1,5 + 1 bar  
tömörzárási nyomáspróba: az ék mindkét oldaláról NNY 2x

Magyar cím:

EN 12266-1: Ipari csőszerelvények. A csőszerelvények vizsgálata. 1. rész: Nyomáspróbák,

vizsgálati eljárások és átvételi feltételek. Kötelező előírások

EN 12266-2: Ipari csőszerelvények. A csőszerelvények vizsgálata. 2. rész: Vizsgálatok, vizsgálati eljárások és átvételi feltételek. Kiegészítő előírások

Felhasznált anyagok: -

Tolózár test, fedél, ék: gömbgrafitos öntvény EN JS szerint

(GGG 40, GGG 50)

(MSZ) EN 545:2011

Gömbgrafitos öntöttvas csövek, csőidomok, tartozékok és azok kötései vízvezetékhez. Követelmények és vizsgálati módszerek

Orsó: anyagában rozsdamentes acél

vízre: min. 13% Cr. tartalommal – DIN 1.4021 sz.

szennyvízre: 17% Cr tartalommal az agresszív közeg miatt

Fedélrögzítő csavarok: rozsdamentes acél

Orsóanya:

Vízre: réz

Szennyvízre: bronz az agresszív közeg miatt

Ékbevonat:

ivóvízre: kívül-belül teljes EPDM bevonat (antibakteriális, DVGW vagy egyéb szervezet által tanúsítva)

szennyvízre: kívül-belül teljes NBR bevonat

Tömszelence v. persely:

réz v. bronz

Tömítések (fedél- és 'O' gyűrűk):

EPDM illetve NBR

Az öntvény részek bevonata korrózióvédelmi bevonata:

kívül/belül epoxy alapanyagú festékrendszer, min 250µm. rétegvastagsággal.

GSK (korrózióvédelmi szervezet, [www.gsk-online.de](http://www.gsk-online.de)) által tanúsított fluidágyas epoxi bevonatoló rendszer, külön a tolózárra is tanúsítva, RAL certifikáttal, kívül-belül

a ma létező legjobb epoxi bevonat

Engedélyek, tanúsítványok:

DVGW vagy vele egyenértékű nemzetközi engedély

ÁNTSZ egészségügyi engedély

GSK tanúsítvány a bevonatról  
Tanúsítvány az antibakteriális gumik használatáról

**Kialakítási követelmények:** zárás iránya: óramutató járásával megegyező (jobbra)  
zárási fordulatszám:  $\geq 18$  (DN 80-tól)  
Működtetés: kézikerékkel, fix, vagy teleszkópos szárhosszabbítóval, illetve elektromos vagy pneumatikus meghajtással  
Fedélrögzítő csavarok viasszal kiöntve, vagy műanyag zárókupakkal védve  
A tömszelencét külön gyűrű védje a szennyeződés bekerülésétől  
Teljesen megvezetett ék, kotyogásmentes járás  
Poliamid/bronz csapágy min. 3x 'O' gyűrűvel  
Ház és fedél között profiltömítés  
Rozsdamentes acél orsó **hengerelt** menettel

**Előnyt élvező opciós tételek:** A tolózár gyártója rendelkezzen öv. lazakarimával működő csere, illetve kombi tolózárval.  
Teljesen megvezetett ék, működtetési nyomatékot és kopást csökkentő, gumírozást védő műanyag zárnyelv-vezetővel  
**Felépítés (élettartam): EN 1074-2 szabvány szerinti megfelelés: 2500 nyitás-zárás után – teljes üzemi nyomásnál - az ék és a tömítő rendszer sértetlen kell maradjon – tanúsítvány**  
Felépítés (javíthatóság): külön cserélhető orsó, orsóanya és ék.

Elektromos hajtómű utólagos, fedél csere nélküli felrakásának lehetősége.

**Összegzés:** GSK szerint tanúsított epoxy bevonat.

Műanyag ék-megvezetés a működtető nyomaték csökkentéséért.

Laza, nem az ékbe épített orsóanya a befeszülés elkerülésére.

Üzemi nyomás alatt cserélhető orsótömítések.

DVGW W270 előírásnak megfelelő „antibakteriális” EPDM ékbevonat.