



Érd és Térsége Víziközmű Kft.
2030 Érd, Fehérvári út 67. Postacím: 2031 Érd, Pf.: 55.
Adószám: 10819067-2-13
Telefon: +36 (23) 500-000
E-mail: beszerzes@erdvizmuvek.hu



Ajánlattételi felhívás

Iktatószám: BER – 621 / 1 / 2024

Ügyintéző: Ritvay Dorottya
beszerzes@erdvizmuvek.hu
Tárgy: Ajánlattételi felhívás

Tisztelt Címzett!

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 67., adószám: 10819067-2-13, képviseli: Lanku Ildikó ügyvezető igazgató) ajánlattételi felhívást intéz az Önök cége felé „**KPE csövek beszerzése 12 hónapos szerződéses időtartamra**” tárgyban.

Árajánlatukat a következő szempontok szerint szíveskedjenek megadni:

- A mellékletben szereplő anyagokhoz tartozó mennyiségi meghatározások egy átlagos éves beszerzési darabszámon alapulnak, azok nem kötelező érvényűek, a kimerítés nem kötelező, illetve többlet igény is felléphet. A megadott mennyiség szállítására képesnek kell lennie az Ajánlattevőnek.
- Az ajánlatban kérjük megadni:
 - a megrendeléstől számított szállítási határidőt;
 - az esetleges szállítási költségeket;
 - ha van lehetőség, a hivatalos munkarendtől eltérő esetekre vonatkozó kiszolgálás rendjét;
 - a táblázatban nem szereplő, de az Önök kínálatában megtalálható termékekre vonatkozó, a listaárakhoz képest az Ajánlatkérő részre biztosított %-os kedvezményt.
- Szerződéskötés esetén vállalja
 - az egységárak feltüntetését a szállítóleveleken;
 - a termékek konzignációs raktározását telephelyünkön;
 - a szállított termékek legalább 2 éves teljes körű jótállását.
- Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
 - a termékek rendelkeznek OTH-engedéllyel, melyet szükség esetén azonnal az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsát;
 - az általa megajánlott termékek megfelelnek az ajánlattételi felhívásban megadott műszaki követelményeknek, elvárásoknak;
 - nem áll csőd-felszámolási- végelszámolási eljárás alatt;
 - elfogadja az ajánlatkérésben megfogalmazott feltételeket;
 - tartja az ajánlatban megadott árat a szerződés hatálya alatt.
- Az Ajánlatkérő lehetőséget biztosít az Ajánlattevőnek arra, hogy a kiírás alapvető (funkció, méretek, nyomásfokozat, ivóvízre vagy szennyvízre, minimum a szabványoknak megfelelő korrózió védelem) műszaki követelményeit teljesítő, azzal egyenértékűnek minősülő alternatív ajánlatot is adjon. A megajánlott alternatív termék esetében meg kell határozni az elvárt minőségtől (kiírt műszaki specifikációtól) való eltérés mibenlétét, és alá kell támasztani



Érd és Térsége Víziközmű Kft.
2030 Érd, Fehérvári út 67. Postacím: 2031 Érd, Pf.: 55.
Adószám: 10819067-2-13
Telefon: +36 (23) 500-000
E-mail: beszerzes@erdvizmuvek.hu



a termék magyar vagy európai szabványoknak, valamint a kiírás elvárt követelményeinek való egyéb rendszerű, fajtájú, műszaki megoldású megfelelőségét.

KPE csövekkel szembeni általános elvárások:

Felhasználási terület:	Ivóvíz ellátásban
Mérettartomány:	DN 25 – DN 315
Anyagminőség:	A nyomóvezeték anyaga kemény polietilén, melynek gyártásához MRS 10-es (PE 100) minősítésű alap-polimer granulátumot használtak alapanyagként. A csőanyag visszaforgatott alapanyagot nem tartalmazhat. MSZ EN 12201 szabvány szerinti megfelelőség
Nyomásfokozat:	Minimum PN10 üzemi nyomás
Kialakítás:	A falvastagság/átmérő aránya: SDR 17

Fizetési mód: Számla ellenében, banki átutalással magyar forintban (HUF), a számla átvételétől számított 30 napon belül.

Amennyiben ajánlatukat ilyen tartalommal nem tudják megtenni, úgy kérjük, hogy ezt az információt tüntessék fel a benyújtott dokumentumban.

Az ajánlatok értékelési szempontja: Az Ajánlatkérő az összességében legkedvezőbb ajánlat alapján értékeli az érvényes ajánlatokat. A termékeknek minden esetben meg kell felelnie jelen kiírás feltételeinek, ellenkező esetben az Ajánlatkérő mérlegelésén múlik, hogy az ajánlatok értékelésénél figyelembe veszi-e a kiírásnak nem megfelelő termékeket.

Előnyt jelent ha az Ajánlattevő rendelkezik termékfelelősség-biztosítással.

Abban az esetben, ha az Ajánlattevő kizárólag alternatív ajánlatot tud adni a felhívásban megjelölt termékekre, az Ajánlatkérő mérlegelésén múlik az ajánlat értékelése.

Szerződéskötéssel záruló eljárás esetén a szerződés hatályba lépésének napja: **2024.08.01.**

Kérjük figyelembe venni, hogy a konszignációs raktár feltöltésének tervezett határideje **2024.08.26.**

Jelen ajánlattételi felhívás melléklete szigorúan bizalmas jellegű, azt tilos bármilyen módon másolni, továbbítani vagy nyilvánosságra hozni. Az Ajánlattevő ezt a dokumentumot kizárólag az eljárásban való részvétel érdekében használhatja fel.



Érd és Térsége Víziközmű Kft.
2030 Érd, Fehérvári út 67. Postacím: 2031 Érd, Pf.: 55.
Adószám: 10819067-2-13
Telefon: +36 (23) 500-000
E-mail: beszerzes@erdivizmuvek.hu



Amennyiben élni kívánnak az ajánlatadás lehetőségével, úgy kérjük, hogy a fentiekben foglaltaknak megfelelően legkésőbb **2024. 07. 16., kedd 10:00 óráig** szíveskedjenek megküldeni megtisztelő ajánlatukat e-mailben, az aláírásra jogosult kézjeggyével ellátva, pdf formátumban a beszerzes@erdivizmuvek.hu címre.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a beadási határidőt követően benyújtott ajánlatokat – a meghosszabbított határidő esetét kivéve – nem áll módunkban elfogadni.

A felhívással kapcsolatban felmerült kérdések esetén a beszerzes@erdivizmuvek.hu e-mail címen fordulhatnak hozzánk.

Jelen felhívás nem keletkeztet az Ajánlatkérőre vonatkozóan semminemű kötelezettséget, így az Ajánlatkérő kiköti a Ptk. 6:74.§ (2) bekezdésében biztosított jogát, ebből eredően az eljárás nem jár megrendelési és/vagy szerződéskötési kötelezettséggel. Az árajánlat megtételének költségei az Ajánlattevőt terhelik.

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy jelen beszerzési eljárást annak bármely szakaszában, indokolás nélkül visszavonja vagy eredménytelenné nyilvánítsa.

Megtisztelő ajánlatukat ezúton is köszönjük!

Érd, 2024. július 4.