

Vizsgálatokat végezte:

**ANALAB**

Analitikai Laboratóriumi Kft.

4025 Debrecen, Bajcsy -Zsilinszky u. 61.

NAH által NAH-1468/2019 számon akkreditált

vizsgáló laboratórium

2025 Önkontroll mérések		pH	Kémiai oxigénigény (KOI <sub>k</sub> )	Biokémiai oxigénigény (BOI <sub>5</sub> )	Ammónia-N	Nitrit-N	Nitrát-N	Kjeldahl - N	Összes szervesetlen nitrogén	Összes nitrogén <sup>o</sup>	Összes foszfor	Hexánnal extrahálható anyagok (SZOE)	összes lebegő anyag	
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
Törökbálint Téglagyár u. szennyvíztisztító telep	2025.01.14	befolyó	8,30	715	423	93,0	0,10	0,2	143	93,3	143,0	5,7	8	326
		elfolyó	8,20	53	21	0,80	0,41	9,5	19,7	10,7	29,6	0,19	<2	<10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	2	15	35
Pusztazámor , települési szennyvíztisztító telep	2025.01.21	befolyó	8,2	684	309	85	0,06	0,7	139	86	140,0	8,1	7	303
		elfolyó	7,5	42	19	0,9	0,26	3,10	10	4,2	13,6	0,23	<2	<10
		határérték	-	200	50	5	-	-	-	-	25	5	15	75
Herceghalom , települési szennyvíztisztító telep	2025.01.07	befolyó	8,1	649	327	74,8	0,03	0,2	135	75	135	19,4	8	271
		elfolyó	7,9	37	19	0,11	0,04	10,80	9,3	11,0	20,1	1,5	<2	<10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35
Sóskút, települési szennyvíztisztító telep	2025.01.21	befolyó	8,5	728	349	98	0,21	0,9	163	99,0	165,0	11,7	7	271
		elfolyó	8	37	18	0,45	0,18	6,40	12,5	7,0	19,1	0,64	<2	<10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35