

Vizsgálatokat végezte:

ANALAB

Analitikai Laboratóriumi Kft.

4025 Debrecen, Bajcsy -Zsilinszky u. 61.

NAH által NAH-1468/2019 számon akkreditált

vizsgáló laboratórium

2024 Önkontroll mérések		pH	Kémiai oxigénigény (KOI _k)	Biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	Ammónia-N	Nitrit-N	Nitrát-N	Kjeldahl – N	Összes szerves nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Hexánál extrahálható anyagok (SZOE)	összes lebegő anyag	
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
Törökbálint Téglagyár u. szennyvíztisztító telep	2024.09.04	befolyó	7,60	725	413	85,4	0,08	2,0	110	87,5	112,0	10,4	3	381
		elfolyó	7,90	57	21	0,13	0,04	14,7	7,9	14,9	22,6	0,07	<2	<10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	2	15	35
Pusztazámor, települési szennyvíztisztító telep	2024.09.11	befolyó	7,3	612	291	107,1	<0,01	0,2	143	107	142,7	<0,05	2,2	306
		elfolyó	7,9	45	23	1,02	0,24	2,80	3,26	4,1	6,3	0,1	<2	<10
		határérték	-	200	50	5	-	-	-	-	25	5	15	75
Herceghalom, települési szennyvíztisztító telep	2024.09.17	befolyó	8,4	693	447	76,7	0,04	<0,15	110,7	76,74	110,8	4,85	10,3	227
		elfolyó	7,8	26,9	13	0,37	0,10	13,10	6,6	13,6	19,8	0,4	<2	<10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35
Sóskút, települési szennyvíztisztító telep	2024.09.11	befolyó	7,5	853	432	139,17	0,08	4,1	171	143,4	175,5	11,3	5,9	459
		elfolyó	8	42	18	0,13	0,14	1,70	2,36	2,0	4,2	0,87	<2	<10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35