

Vizsgálatokat végezte:

ANALAB

Analitikai Laboratóriumi Kft.

4025 Debrecen, Bajcsy -Zsilinszky u. 61.

NAH által NAH-1468/2019 számon akkreditált

vizsgáló laboratórium

2025 Önkontroll mérések			pH	Kémiai oxigénigény (KOI _k)	Biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	Ammónia-N	Nitrit-N	Nitrát-N	Kjeldahl – N	Összes szervetlen nitrogén	Összes nitrogén ○	Összes foszfor	Hexánnal extrahálható anyagok (SZOE)	összes lebegő anyag
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Törökbálint Téglagyár u. szennyvíztisz- tító telep	2025.03.11	befolyó	7,80	724	388	70,4	0,14	0,3	124	70,8	124,5	6,8	4	277
		elfolyó	7,70	73	24	9,88	1,65	1,3	23,5	12,8	26,4	0,21	2,4	10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	2	15	35
Pusztazámor , települési szennyvíztisz- tító telep	2025.03.18	befolyó	8,4	704	316	80	0,15	1	127	81	128,0	9,3	6	374
		elfolyó	7,6	38	19	0,2	0,30	4,30	12	4,8	16,3	0,57	2	10
		határérték	-	200	50	5	-	-	-	-	25	5	15	75
Herceghalom , települési szennyvíztisz- tító telep	2025.03.04	befolyó	8,1	621	379	91,1	0,1	0,4	144	91,6	144	8,8	8	301
		elfolyó	7,5	58,7	23	3,32	1,88	8,30	16,1	16,9	26,3	0,5	<2	<10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35
Sóskút, települési szennyvíztisz- tító telep	2025.03.18	befolyó	8,7	808	381	130	0,14	0,2	198	130,0	198,0	11	13	417
		elfolyó	8,2	39	20	0,28	0,93	3,10	21,2	4,3	25,2	0,94	<2	<10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35